

విషయము నంబరు :- 595

రి.క.నం.29/85, పేజీ-2,

Page - 11

విషయము :- భవన నిర్మాణము - శ్రీ కంది ఆధికారాయణ - టి.ఎస్.నం.642, కెరున్ వార్డు
విజయనగరం, పురపాలక సంస్థ, ఆమోదము నిమిత్తము.

విజయనగరం, పురపాలక సంస్థ విచారణాధికారి తన లేఖ నం.6532/84, జి1,
తే 22-12-84 దిన శ్రీ కంది ఆధికారాయణ గారి భవనపు ప్లానులు టి.ఎస్.నం.642, కె.యస్.
వార్డు, విజయనగరం, భవన నిర్మాణసడలింపు లు ఆమోదము కొరకు వంపి యున్నారు.

సదరు ప్లానులు పరిశీలించి అనుసరించవలసిన, అనుసరించినట్లువంటి నిబంధనలు ఈ దిగువ
నేర్పబడినవి.

వర్గ సంగతి	వి ష య ము	అనుసరించవలసినది	అనుసరించినవి	గిమార్కులు
1. ప్లాటు విరియూ		25 చ॥ మీ ॥	22.70 చ.మీ.	2.3 చ.మీ తక్కువ.
2. వ్యంగిజీ		40 మీ.	3.28 మీ.	0.72 మీ తక్కువ.
3. మూడు భాగము		1.0 మీ	లేదు.	1 మీ తక్కువ.
4. వెనుక భాగము		1.0 మీ.	లేదు.	1 మీ తక్కువ.
5. ప్రక్క భాగము		లేదు	లేదు	--

వైన చెప్పబడిన భవన నిర్మాణపు అన్ని నిబంధనలను అతిక్రమించి యుండుట వలన సడలింపు
తిరస్కరించడ వైనది. ఈ విషయము ఈ ఆఫీసు పోస్ట్ డింగు నం.29/85, పేజీ2,
తే 5-6-85 ది ద్వారా ఉడా అనుమతికి ముందుగానే విజయనగరం మున్సిపాలిటీకి వంపడ వైనది.

అందువలన ఈ విషయమును ఖరారు చేయుటకు విశాఖ నగరాధివృద్ధి సంస్థ ముందుంచడ
వైనది.

595

2. ମାତା ଯେ ମାତା ମାତା ମାତା

ମାତା ମାତା, ମାତା ମାତା